

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому,
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам**

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Волгоградская область, г. Волжский ул. Карбышева дом 13,
тел. (8443) 39-65-61, E-mail: ogpn_vlg@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Профессиональный лицей им. Александра Невского»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору

№ 038/4 от «24» января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут

20 февраля 2017 года, с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 03 марта 2017 года.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проведена проверка государственным инспектором г. Волжского, Ленинского и

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Сыромятниковым А.С.

на территории в здании и помещениях

ГАПОУ «Профессиональный лицей им. Александра Невского»

по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, пер. Донской 1В

совместно с Директором Ю.В. Хрустовым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не проведен контроль качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли здания | п. 21 ППП РФ | 01.08.2017 | |
| 2. | Не проведена проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода | п. 55 ППП РФ | 01.08.2017 | |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Не проведена проверка работоспособности пожарного гидранта наружного противопожарного водоснабжения | п. 55 ППР РФ | 01.08.2017 | |
| 4. | Допускается эксплуатация электросветильников без плафонов | п. 42 «В» ППР РФ | 01.08.2017 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам


(должность, фамилия, инициалы)

А.С. Сыромятников

государственного инспектора по пожарному надзору))

« 03 » марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 03 » марта 2017 г.



М.Л.П.*

Директор ГАПОУ «Профессиональный
лицей им. Александра Невского»

(должность, фамилия, инициалы)

Ю.В. Хрустов