



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru, <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

г. Волгоград

07 марта 2017г.
16-30 час

АКТ ПРОВЕРКИ № 194/21-рп/А(Э)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресу/адресам: фактический и юридический адрес: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В.

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 19.01.2017г. №194/21-рп «О проведении плановой выездной проверки»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Профессиональный лицей им. Александра Невского», ИНН 3428903690 ОГРН 1023405172867 (далее по тексту ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО")

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20.02.2017 по 07.03.2017

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней /24 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Юрий Владимирович
от 25.01.2017. вх. 19

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

Слюсаренко А.Н. – государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Юрий Владимирович

Внешнее электроснабжение учебного корпуса ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" расположенного по адресу: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В. осуществляется от ТП-673.

На балансе ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" находится учебный корпус, ТП -356 10/0,4кВ

Договор купли-продажи электрической энергии (государственный контракт) от 30.11.2016 №2028054/17

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: выявлены

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство.	п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ

			"ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
2.	Отсутствует лицо замещающее ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
3.	Отсутствует исполнительная схема ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" утверждённая лицом ответственным за электрохозяйство	п. 1.2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
4.	Отсутствует перечень технической документации утверждённый техническим руководителем.	п. 1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
5.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый руководителем потребителя	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
6.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый лицом	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ

			"ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
2.	Отсутствует лицо замещающее ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
3.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" утверждённая лицом ответственным за электрохозяйство	п. 1.2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
4.	Отсутствует перечень технической документации утверждённый техническим руководителем.	п. 1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
5.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый руководителем потребителя	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
6.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый лицом	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ

	ответственным за электрохозяйство.	электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"
7.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств ТП-356 и учебного корпуса, расположенного по адресу: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В	п. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"
8.	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства (не реже одного раза в 6 месяцев), утвержденный ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным	п. 2.7.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"
9.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"
10.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ

			ИМ.А.НЕВСКО ГО"
11.	В учебном корпусе, расположенном по адресу: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В своевременно не проводятся профилактические испытания и измерения электроустановок.	п. 1.2.2., 2.2.38., 2.4.28, 2.7.8., 2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
12.	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
13.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определен вид оперативного обслуживания электроустановок.	п.1.5.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
14.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определено число работников в смене.	п. 1.5.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
15.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определены работники уполномоченные осуществлять,	п. 3.1. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО

	оперативное обслуживание.	Зарегистрировано Министерство труда и социальной защиты России №328н от 24.07.2013г.	ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
16.	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям..	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
17.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
18.	Отсутствуют списки работников имеющих право единоличного осмотра	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
19.	Списки работников имеющих право отдавать распоряжения выдавать наряды.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"

			ГО"
20.	Отсутствуют бланки нарядов.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
21.	Руководителем не определён перечень должностей и профессий требующих присвоение группы 1 по электробезопасности.	п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
22.	Не назначен работник имеющий III группу по электробезопасности для присвоения первой группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
23.	В ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не проводится присвоение первой группы по электробезопасности.	п. 1.4.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – директор ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
24.	Отсутствует перечень лиц которым предоставлены права допускающего, ответственного руководителя работ, наблюдающего.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.	Должностное – директор ГАПОУ "ТЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов


		Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПШ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
25.	Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное директор ГАПОУ "ПШ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПШ ИМ.А.НЕВСКО ГО"
26.	Отсутствует журнал учёта противоаварийных и противопожарных тренировок.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное директор ГАПОУ "ПШ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Хрустов Ю.В., юридическое лицо ГАПОУ "ПШ ИМ.А.НЕВСКО ГО"

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): №


Хрустов Ю.В.
 (подпись проводившего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 194/21-рп/П (Э) от 07.03.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Отдела государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями
по Волгоградской области



С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Профессиональный лицей им. Александра Невского»
Хрустов Ю.В. ✓

«7» апреля 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)