



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 15
(место составления акта)

31 июля 2017 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№2815/21-рп/А(Э)**

По адресу/адресам: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 18.07.2017г. №2815/21-рп Врио руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Е.Г. Васильева исполнения пунктов №№ 1-26 ранее выданного предписания от 07.03.2017 №194/21-рп/П(Э) государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Профессиональный лицей им. Александра Невского» ИНН 3428903690 ОГРН 1023405172867 (далее по тексту ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО") целью проверки соблюдения требований Федерального государственного энергетического надзора, государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно пункта № 201700727026 сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2017г., утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:
ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"
Адрес фактического осуществления деятельности:

404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В.

ИНН 3428903690 ОГРН 1023405172867

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя),

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ (не требуется)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 дня / 15 часов


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Потапова Галина Александровна – исполняющий обязанности директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"  21.07.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку:

Слюсаренко Александр Николаевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Потапова Галина Александровна – исполняющий обязанности директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено нижеследующее:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

- не исполнение пунктов №№1-26 ранее выданного предписания от 07.03.2017 №194/21-рп/П(Э) - не выполнены в установленный срок (**установленный срок устранения данных нарушений до 07.06.2017**), по истечении срока устранения выявленных нарушений, исполнения соответствия деятельности проверяемого юридического лица требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в соответствии с Федеральным Законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», юридическим лицом – ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство.	п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
2.	Отсутствует лицо замещающее ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
3.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" утверждённая лицом ответственным за электрохозяйство	п. 1.2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
4.	Отсутствует перечень технической документации утверждённый техническим руководителем.	п. 1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
5.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый руководителем потребителя	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
6.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый лицом ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
7.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств ТП-356 и	п. 2.7.15. Правила технической	Должностное – И.о. директора


	учебного корпуса, расположенного по адресу: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В	эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
8.	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства (не реже одного раза в 6 месяцев), утвержденный ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным	п. 2.7.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
9.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
10.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
11.	В учебном корпусе, расположенном по адресу: 404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, переулок Донской, д. 1В своевременно не проводятся профилактические испытания и измерения электроустановок.	п. 1.2.2., 2.2.38., 2.4.28, 2.7.8., 2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
12.	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
13.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определен вид оперативного обслуживания электроустановок.	п.1.5.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
14.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определено число работников в	п. 1.5.9. Правила технической эксплуатации электроустановок	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО


	смене.	потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	ГО" Потапова Галина Александровна
15.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не определены работники уполномоченные осуществлять, оперативное обслуживание.	п. 3.1. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Зарегистрировано Министерство труда и социальной защиты России №328н от 24.07.2013г.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
16.	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям..	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
17.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
18.	Отсутствуют списки работников имеющих право единоличного осмотра	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
19.	Списки работников имеющих право отдавать распоряжения выдавать наряды.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
20.	Отсутствуют бланки нарядов.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна
21.	Руководителем не определён перечень должностей и профессий требующих присвоение группы 1 по электробезопасности.	п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" Потапова Галина Александровна

			Александровна
22.	Не назначен работник имеющий III группу по электробезопасности для присвоения первой группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
23.	В ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО", не проводится присвоение первой группы по электробезопасности.	п. 1.4.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
24.	Отсутствует перечень лиц которым предоставлены права допускающего, ответственного руководителя работ, наблюдающего.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
25.	Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна
26.	Отсутствует журнал учёта противоаварийных и противопожарных тренировок.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – И.о. директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКО ГО" Потапова Галина Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

его уполномоченного представителя)

Приложение:

№ п/п	Наименование приложения
1	Предписание ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО" от 31.07.2017г №2815/21-рп

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
(должность)



Слюсаренко А.Н.

(Фамилия И.О.)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Потапова Галина Александровна – исполняющий обязанности директора ГАПОУ "ПЛ ИМ.А.НЕВСКОГО"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» июля 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)